
Recommandations techniques et de sécurité

D'éventuels réseaux eau/assainissement de ce secteur ne sont pas représentés sur nos plans. Les précautions d'usage s'imposent. En cas de besoin vous pouvez contacter nos Directions de l'Eau et de l'Assainissement, Service Exploitation au 0.800.021.021.

Réseau EA

ATTENTION :

Si présence d'une conduite sensible, exploitée par la Direction de l'Eau de la Métropole Rouen Normandie , dans l'emprise de vos travaux. Il est nécessaire que vous preniez contact avec

Mr Michaël COMYN, responsable des secteurs ROUEN-EST-DARNETAL et ROUEN-ouest
de la **Direction adjointe Exploitation**, au 0800 021 021

pour repérer en commun l'emplacement sur le sol de cet ouvrage, afin de coordonner les dispositions à prendre.

Réseau EU

ATTENTION : CAS PARTICULIERS (Ex : rivières et sources)

Cheminement d'autres concessionnaires par le réseau Assainissement (lorsqu'un visitable pourrait se prêter à l'accrochage d'autres vecteurs de transport) :

La décision d'utiliser les réseaux assainissement (visitables ou non) en tant que cheminement pour tout équipement non exploité par la Direction de l'Assainissement peut perturber le bon fonctionnement de ceux-ci et engendrer des problèmes de maintenance. Veuillez prendre contact avec le service Exploitation de la Direction de l'Assainissement pour accord éventuel et observations.

Sources non répertoriées, perturbation des écoulements:

Il est possible qu'un (des) ouvrage(s) non exploité(s) par la Direction de l'Assainissement, et donc non représenté sur nos plans au droit de votre projet, évacue vers les réseaux Assainissement publics des sourcins. Ces dispositifs doivent être maintenus en état ou recréés et raccordés au réseau pluvial.

Cheminement du HELLET, pour travaux en domaine privé le long du cheminement de l'ancien ruisseau canalisé :

D'éventuels réseaux privés seraient présents sur ce site. Veuillez-vous rapprocher des propriétaires riverains pour information.

Place du Lieutenant AUBERT :

Attention ! Présence du lit de l'ancien cours d'eau « Robec ». Nombreuses armatures métalliques de l'ouvrage sous la chaussée OUEST (côté impair). En cas de besoin contacter la Direction de l'Assainissement au 0800 021 021

Boulevard Gambetta - Clinique Saint HILAIRE, CHU :

Attention ! Présence de la rivière Robec canalisée sous le boulevard depuis la limite Sud de la clinique St Hilaire et longeant la clôture du CHU ; Accès dangereux. Influence de la marée, des pluies et orages.

Place du Canada à la Seine:

Attention ! Présence de la rivière Robec canalisée sous le boulevard. Accès dangereux. Influence de la marée, des pluies et orages.

Luciline :

Rivière Luciline, à l'Ouest du passage de la Luciline, canalisée dans un tuyau en fibre de verre diamètre 1600 mm côté Ferdinand de LESSEPS et en fonte 1600 mm côté de l'Avenue du Mont RIBOUDET. La représentation de ce réseau, du fait du récent aménagement du quartier, n'est pas à jour. En cas de besoin vous pouvez prendre contact avec un agent d'exploitation des réseaux assainissement au 0 800 021 021.

Rue des Petites Eaux :

Attention ! Cette voie est une « route digue ». Le passage de véhicules trop lourds ou des travaux non contrôlés peuvent avoir un impact sur la tenue de la digue et l'étanchéité du ROBEC canalisé à flanc de coteau dans une couche d'argile, et éventuellement sur les réseaux d'Eau et Assainissement. Vous pouvez prendre contact avec la Direction de la Voirie de la Ville de la Métropole (0800 021 021) pour définir les conditions d'exécution de vos travaux.

Rue Amédée DORMOY, Rue NETIEN, rue de LILLEBONNE :

Attention ! Présence d'un aqueduc de transport rue de LILLEBONNE vers l'ancien « chais à vin ». Cet ouvrage visitable de 1.40x1.80, côté pair de la chaussée est transformé en ouvrage de rétention d'eaux pluviales. Station de refoulement sous chaussée côté pair près de la rue Amédée DORMOY, et refoulement traversant la chaussée rue NETIEN vers la SEINE.

RUE DE GERMONT face rue LAMAUVE (CHU):

Attention ! Cheminement du réseau Assainissement public empruntant le domaine privé CHU, en prolongement de la rue LAMAUVE.

Système GANDILLON (Rues Edouard ADAM, MOLLIN, GERMONT, du Docteur BLANCHE):

Présence possible d'un ancien réseau assainissement sous vide en fonte. (Système GANDILLON). De ce réseau abandonné certains tronçons peuvent avoir été convertis en assainissement gravitaire.

Sources GAALOR, NOTRE-DAME:

- 1 Présence à la hauteur du N° 10 rue POUCHET d'un regard d'accès à un aqueduc. Ne pas emprunter cet ouvrage et maintenir son accès disponible en toute circonstance.
- 2 Présence de l'aqueduc des sources GAALOR (longeant l'angle des rues Verte et POUCHET) et NOTRE DAME sous domaine privé dans l'emprise de vos travaux. Ne pas emprunter ces ouvrages et maintenir leurs accès disponibles en toute circonstance. En cas de besoin prendre contact avec la Direction Assainissement au 0 800 021 021 ; service Exploitation des réseaux.
- 3 Présence de la canalisation de la source GAALOR et/ou NOTRE DAME dans l'emprise de vos travaux. Ne pas intervenir sur l'ouvrage et maintenir les accès disponibles en toute circonstance. En cas de besoin prendre contact avec la Direction Assainissement au 0 800 021 021 ; service Exploitation des réseaux.

Si Construction immobilière au-dessus de GAALOR ou Notre Dame:

- Un relevé topographique devra être réalisé par le pétitionnaire, afin d'implanter précisément les sources GAALOR et Notre Dame par rapport au futur bâtiment.
- Aucune charge ne devra être reportée sur ces ouvrages et les pieux de fondation devront respecter une distance de recul de 5 mètres de part et d'autre des réseaux.
- Tous les accès devront être conservés.
- Un constat d'huissier sera effectué avant et après la construction, les éventuelles réparations liées aux travaux seront prises en charge par le pétitionnaire.

Source Saint Filleul

Présence de la canalisation de la source SAINT FILLEUL dans l'emprise de vos travaux. Ne pas intervenir sur l'ouvrage et maintenir les accès disponibles en toute circonstance. En cas de besoin prendre contact avec la Direction Assainissement au 0 800 021 021 ; service Exploitation des réseaux.

Source Saint Nicaise, Rouen :

« Présence dans l'emprise de vos travaux de l'ancien aqueduc Saint Nicaise (ou source du Plat) qui traverse la rue Saint Nicaise au niveau des N° 6-8. En cas de dommage à cet ouvrage veuillez prendre contact avec la Direction de l'Assainissement au 0800 021 021 pour définir les modalités de sauvegarde.

Rue Etoupée source de la Casemate, Rouen :

Attention ! Présence d'une canalisation de refoulement séquentiel privée issue de la source de la Casemate (sous le collège BARBEY D'AUREVILLY) Contacter le Conseil Régional.

Passage aux LEPREUX (source d'Yonville) :

Présence dans l'emprise de vos travaux d'un ancien ouvrage visitable non exploité par la Direction de l'Assainissement. Cet ouvrage doit être maintenu en état ; ses accès doivent être maintenus disponibles.

Aqueduc de CARVILLE -13/04/2012

Présence de l'aqueduc de CARVILLE dans l'emprise de vos travaux. Il est nécessaire de nous contacter pour définir la zone de protection de l'ouvrage. Une bande de protection (absence de fouille et de construction) de 1.5 mètre de part et d'autre de l'axe de l'ouvrage doit être respectée. L'accès à l'ouvrage doit rester possible.

Mr Damien LESTELLE : 02.35.14.29.29 ou 06.15.56.67.15 reste à votre disposition pour organiser un RV sur site.

Si vous constatez la présence d'appareil SEPTEM dans l'emprise de vos travaux, merci de contacter Monsieur Tony DUVAL au 06.11.24.41.66.